

2026年9月11日

イオン株式会社

「マックスバリュ辰巳台店（イオンタウンたつみ台）」における

ガスの漏えいについてお詫びとお知らせ

9月4日、当社グループの「マックスバリュ辰巳台店」においてガスの漏えい事案が発生しました。地域のお客さま、ならびに近隣にお住まいの方々、関係行政機関の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

当該設備は、2001年に「マックスバリュ辰巳台店」への供給を目的として設置されたLPガスバルクタンクです。現在、同店では当該設備からのガス使用を休止しており、営業用設備は都市ガスを使用しています。都市ガス設備は2026年8月19日に点検を実施し、異常は確認されていません。

一方、LPガスバルクタンクは、ガス会社「株式会社エルピオ」が所有・管理する設備であり、使用休止後も同社の管理責任のもと毎月の検針、ガス漏れの有無、外観の確認が行われていました。直近では2026年8月18日に検針が行われており、異常は認められていないとの報告を受けています。

漏えいの原因については現在、ガス会社から「安全弁の不具合により発生した可能性がある」との説明を受けています。また、当該設備はガス会社により撤去が完了しています。

当該設備の点検結果はガス会社内の管理記録として保管されていましたが、「マックスバリュ辰巳台店」への報告は行われていませんでした。当社としては、店舗敷地内に設置された設備であることを踏まえ、所有者による点検結果を施設管理者および運営会社などへ共有する運用に改めます。

当社は今後、使用していないガスタンク（LPガスバルクタンク）およびガスボンベの設置・保管・管理状況を点検し、必要に応じて撤去等、速やかに適切な是正措置を講じてまいります。

以上